



NÁRODNÍ  
PAMÁTKOVÝ  
ÚSTAV

ÚZEMNÍ ODBORNÉ  
PRACOVIŠTĚ  
V ÚSTÍ NAD LABEM

Malečovský rozhled, z. s.  
Vážený pan  
Zdeněk Petr  
Malečov 85  
403 27  
DS: ee46sun

Váš dopis čj. / ze dne:

Naše čj.: NPU-351/ 45625 /2022

Vyřizuje: PhDr. Hrubý Petr

Spisový znak: 826

Ústí nad Labem 1. 6. 2022

### **Malečov, část obce Babiny I, okr. Ústí nad Labem, p. p. č. 3/1, k. ú. Babiny I, výklenková kaple – památkové pokyny k obnově**

Vážený pane,

na základě vaší žádosti, která byla zároveň ústně projednána u předmětné kaple, uvádíme následující.

Jedná se o drobnou výklenkovou kapli z počátku 19. století, z hlediska architektonického výrazu se jedná o poměrně klasickou výklenkovou kapli, jejichž podoba se začala na území Čech stabilizovat od 2. poloviny 18. století. Od starších výklenkových kaplí se uvedená kaple odlišuje již poměrně hlubokým výklenkem pro umístění obrazů s náboženskými motivy. Na základě historického pramenu lze uvést, že k výzdobě interiéru kaple byly v minulosti použity obrazy s následujícími náměty: Nejsvětější Trojice, archanděl Michael a sv. Florián. Kaple byla postavena v roce 1813, patrně jako novostavba, v místě se pravděpodobně nenacházel ani kříž, na jehož umístění by stavba kaple navazovala.

K obnově uvádíme tato doporučení:

- střešní krytinu ponechat

- výklenek kaple otevřít v jeho původní velikosti, a to dle historické fotografie
- podlahu ve výklenku opatřit pískovcovou dlažbou, eventuálně opravit historickou pokud se při otvírání výklenku nalezne
- obnovit štukovou výzdobu, a to dle historické fotografie takto: bude vytažena korunní římsa na čelním a obou bočních průčelí, bude vytažena šambrána dveřního otvoru (kresby profilace jednotlivých prvků dodá NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem)
- při obnově odstraňovat pouze nesoudružné a novodobé omítky, obnovu omítek a štuků provést vápennou technologií
- nový fasádní nátěr bude modifikovaný vápenný
- barevnost kaple: při odstraňování omítek se pokusit identifikovat starší barevnost na historických omítkách, v případě negativních nálezů provést barevnost ve světlých odstínech: a) monochromní bílá, b) lomená bílá – plochy, bílá – architektonické prvky (římsa, šambrána)
- štukový reliéf v tympanonu zachovat a opravit
- kamenná podezdívka bude lokálně přespárována nastavovanou vápennou maltou

V případě nejasností či nových zjištění je možné naše pracoviště kontaktovat pro další konzultace.

S přáním pěkného dne

PhDr. Petr Hrubý  
ředitel